

Gemeinde Glattbach

Veröffentlichung nach EnWG**Bezugsjahr 2025**Strukturmerkmale § 23c Abs. 1

§23c Abs.1 Nr.1 EnWG	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	8,0	31,0	km
	Freileitung	0,0	0,0	km
§23c Abs.1 Nr.2 EnWG	Installierte Leistung MS/NS			13 kVA
§23c Abs.1 Nr.3 EnWG	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		5.796.374	5.599.167	6.623.535 kWh
§23c Abs.1 Nr.4 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		2	11	1823
§23c Abs.1 Nr.5 EnWG	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.414
§23c Abs.1 Nr.6 EnWG	Versorgte Fläche in der Niederspannung			0,93 km ²
§23c Abs.1 Nr.7 EnWG	Geographische Fläche des Netzgebietes			3,53 km ²
§23c Abs.1 Nr.8 EnWG	Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung			2,00
§23c Abs.1 Nr.9 EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers			Gemeinde Glattbach

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §23 Abs. 3 EnWG)

		MS	MS/NS	NS
§10 Abs. 2 StromNEV	Höhe der Durchschnittsverluste	1,34%	1,47%	3,68%
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Menge der Verlustenergie	77.671	82.308	243.746 kWh
§23c Abs.3 Nr.2 EnWG	Gesamtverluste			403.725 kWh
	Kosten der Verlustenergie			4.007,38 €
§23c Abs.3 Nr.7 EnWG	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			9,93 ct/kWh/MW