

Gemeinde Glattbach

Bezugsjahr: 2025

Veröffentlichungen nach § 23c EnWGNetzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene

Mittelspannung (MS)	0 kW
Umspannung (MS/NS)	0 kW
Niederspannung (NS)	103 kW
(Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 2 Netzverluste

s. Strukturmerkmale

§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Lastverläufe

§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose

Lastverläufe

§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene

	Leistung	Arbeit
	kW	kWh
Mittelspannung (MS)	1.529,60	5.796.374,00
Umspannung (MS/NS)	0,00	0,00
Niederspannung (NS)	0,00	0,00

§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

	Leistung	Arbeit
	kW	kWh
Mittelspannung (MS)	0,00	0,00
Umspannung (MS/NS)	0,00	0,00
Niederspannung (NS)	1.183,46	1.024.368,00

Zeitlicher Verlauf der
Summe der Einspeisungen

§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung
zur Führung eines Differenzbilanzkreises.